



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

14/12/2020

Konu : Temiz Su Depoları Bakım Hizmeti Alımı.

Sayın.....

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Personel Yemekhanesi ve Kongre ve Kültür Merkezinde bulunan aşağıda belirtilen özelliklere göre “*Temiz Su Depoları Bakım Hizmeti Alımı.*” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (Doğrudan Temin) gereğince satın alınacaktır.

Söz konusu piyasa araştırması için birim fiyatlarımızı 18/12/2020 tarih ve 11.30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR.ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.


| S.N | Mal/Hizmetin adı | Miktar | B. Fiyat | Tutar |
|-----|--|--------|----------|-------|
| 1 | Modüler Su Deposu Temizliği ve Bakımı Personel Yemekhanesi – 15m ² ’lik 2 Adet 6 ayda 1 – Yılda 2 Bakım | 4 Adet | | |
| 2 | Modüler Su Deposu Temizliği ve Bakımı Personel Yemekhanesi – 75m ² ’lik 1 Adet 6 ayda 1 – Yılda 2 Bakım | 2 Adet | | |


| | |
|--------------|--|
| TOPLAM | |
| KDV % | |
| GENEL TOPLAM | |

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yönetmeliğe göre su depoları 6 ayda bir temizlik ve dezenfekte yapılması gerekmektedir.

- Su deposu bakım hizmetleri mesai saatleri 09:00 – 17:00 (dokuz-on yedi) arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.
- Dezenfekte işlemine başlamadan önce, depo içi ve çevresi için aydınlatma tertibi kurulacak ve dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak.
- Depo içinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla tahliye edilecek.
- Tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfekte personeli ip merdiven veya uygun merdiven ile depo içince girecek.
- Depo içinde fiziksel temizlik (çamur, balçık, kum, inşaat atıkları vb. gibi maddelerin depo dışına çıkarılması) sağlanacak.
- 150 Bar veya üzeri basınçlı su kompresörü ile deponun tüm yüzeyleri fırçalanarak temizlenecek.
- Bu işlem sonunda depo şebeke suyu ile durulanacak.
- Deponun tüm yüzeyleri Sağlık Bakanlığından onaylı içme ve kullanma suyuna karıştırılabilir dezenfektanlar ve kimyasallar ile dezenfekte edilecek.
- Dezenfekte işleminin bitmesinden sonra deponun tüm yüzeyleri tekrar durulanacak hiçbir dezenfektan kalıntısı bırakılmayacak.
- Deponun temizlik ve dezenfekte işlemi sonlandıktan sonra deponun fiziki durumu ve yapılması gereken işlemler hakkında Müşteri Bilgilendirme Formu/Depo Temizlik Tutanağı tarafımıza verilecektir.
- Deponun temizlik ve dezenfektasyonu yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar istenilirse Üniversite idaresine verilecektir.
- Verilecek hizmet içeriğindeki işler, her türlü malzeme, taşımalar, işçilik, nakliye, hamaliye ve genel giderler dahil KDV hariç olarak verilen fiyat teklifinde fiyata dahildir.
- Su depoları içerisinde çalışan yüklenici firma personelleri sigortalı olmalı, periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçmelidir. İSG kanunlarına uygun sağlık raporları bulunmalıdır.
- Yüklenici firma çalışma ve iş güvenliği kanunlarının gerektirdiği her tedbiri almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
- Yüklenici firmanın Ticaret Odasından Alınma faaliyet belgesi olmalıdır.
- Yüklenicinin Vergi yükümlülüğü / Maliye kaydı bulunmalıdır.
- Yüklenici firma TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Sunmalıdır.

İbrahim Yarekli:
Teknisyen


Nural Bümüş
Tekniker