



TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

T.C.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880/217
Konu : Piyasa Fiyat Araştırması

19.07.2022

Sayın

Üniversitemiz Merkez yemekhanesinin arka bölgesinde güvenlik görevlisi tarafından kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre satın alınacak olan, malzemenin tarafınızdan temini mümkün ise 29.07.2022 tarihine 14:00'a kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.


Şengül KOÇYİĞİT
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

S. No	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Marka/Modeli	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Mobo Kabin	1	Adet			
TOPLAM						
KDV %						
GENEL TOPLAM						

Ek:

1-Teknik Şartname (1 sayfa)

Açıklamalar:


- 1- Teklifler, işin yapılacağı yer görülerek verilecektir.
- 2- Nakliye ve montaj yüklenici firmaya aittir.
- 3- Teklifler imid@kayseri.edu.tr adresine gönderilebilir.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM

MOBO KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Genişlik 150 cm
- Derinlik 220 cm
- Yükseklik 245 cm
- Toplam nom. Alan 3.2 m²
- Max. Ağırlık 350 kg
- Karasal iklim şartlarına uygun olmalıdır.
- Kar yükü 80 kg/m²
- Rüzgar hızı 80 km/saat
- ST 37 galvaniz metal profil kullanılmalıdır.
- TS EN 634-2 çimentolu yonga levha zemin döşeme olmalıdır.
- TS EN 13165 poliüretan köpük izolasyon olmalıdır.
- Şase yük kapasitesi 200 kg/m² olmalıdır.
- TSE belgeli aydınlatma armatürü olmalıdır.
- TSE belgeli priz ve anahtarlar kullanılmalıdır.
- Mobo kabinleri oluşturan özel duvar panelleri iç ve dış yüzeyleri +60 derece güneşin ultraviyole ışınlarına ve -50 derece soğuğa karşı dayanıklı olmalıdır.
- Kabinin alüminyum pencere çerçeveleri beyaz elokrastatik boya ile boyalı olmalıdır.
- Alüminyum profil içinde 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam kullanılmalıdır.
- 4 cephesi camlı ön cephe camlar sürgülü açılır olmalıdır.
- Kabin içerisinde banko ve raf düzeniğinin olmalıdır.
- Elektrik anahtarı ve 2000 W 220 volt dayanıklı topraklı prizler olması
- Çatı sistemi : Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemedan çift cidarlı poliüretan sandwich panel olmalıdır.
- Dış kapı : Beyaz renkli 4 adet özel menteşeli PVC olmalıdır. Dış kapı üst bölümü 4 mm kalınlıkta kapı camı kullanılmalı, kapı altı pvc lambri kaplı olmalıdır.
- Nakliye ve montaj tedarikçi firmaya aittir.


Murat OKAY
Ö.G.G


Ahmet Mücahit ÇAYIR
Kayseri Üniversitesi
Güvenlik Sorumlusu